

Сведения о техническом состоянии сетей ООО «Энергетик» за 2012 г.

Дата	Объект электросетевого хозяйства	Время отключения, мин.	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
I квартал					
12.01.	ТП «Земский банк» ф-3	27	Повреждение изоляции	Ремонт устройств РЗ и А	32
04.02.	ТП-3 яч-6 ЦРП «Криста»	20	Повреждение электротехнического оборудования	Ремонт эл.оборудования	26
II квартал					
11.05.	ЦРП «Кирова» ф-7	10	Повреждение изоляции	Ремонт устройств РЗ и А	35
28.06.	ЦРП «Монгора» ф-19	18	Повреждение изоляции	Ремонт устройств РЗ и А	27
III квартал					
17.07.	ТП-151	12	Повреждение изоляции	Ремонт устройств РЗ и А	31
18.08.	ТП-151 ф-28	65	Повреждение ВЛ-6 кВ	Ремонт ВЛ-6 кВ	85
03.09.	ТП-2 яч-17 ЦРП «Криста»	10	не установлена	Включение яч-17	25
09.09.	ТП «Баня» ф-9	25	Повреждение КЛ-10 кВ	Ремонт КЛ-10 кВ монтаж муфты	42
26.09.	ЦРП «Монгора» ф-20	20	Повреждение электротехнического оборудования	Ремонт эл.оборудования	39
IV квартал					
03.10.	ТП-3 яч-5 ЦРП «Криста»	52	Повреждение электротехнического оборудования	Ремонт эл.оборудования	73
05.10.	ЦРП «Монгора» ф-12	17	Повреждение изоляции	Ремонт устройств РЗ и А	34
24.11.	ТП «Баня»	19	Повреждение КЛ-10 кВ ТП «Баня» - ЦРП «Монгора»	Ремонт КЛ-10 кВ	48
29.12.	ЦРП «Кирова» ф-15	104	Повреждение электротехнического оборудования	Ремонт эл.оборудования	270