

Сведения о техническом состоянии сетей ООО «Энергетик» за 2013 г.

Дата	Объект электросетевого хозяйства	Время отключения, мин.	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
I квартал					
21.01.	ТП «Набережная», «СГС»	21	Повреждение электротехнического оборудования	Ремонт эл.оборудования	30
27.01.	ТП-151	98	Повреждение электротехнического оборудования	Ремонт эл.оборудования	95
11.02.	ЦРП «Кирова» ф-1	33	Повреждение изоляции	Ремонт устройств РЗ и А	75
II квартал					
25.05.	ЦРП «Монгора»	64	Повреждение КЛ-10 кВ	Ремонт КЛ-10 кВ монтаж муфты	97
21.06.	ТП-3 ф-22 ЦРП «Криста»	10	Повреждение электротехнического оборудования	Ремонт эл.оборудования	21
III квартал					
05.07.	ТП «Ульяновская»	12	Повреждение изоляции	Ремонт устройств РЗ и А	25
06.08.	ЦРП «Монгора» ф-19	125	Повреждение КЛ-10 кВ	Ремонт КЛ-10 кВ	185
22.09.	ТП-2 яч-14 ЦРП «Криста»	68	Повреждение изоляции	Ремонт устройств РЗ и А	50
IV квартал					
19.10.	ТП-1 ф-15 ЦРП «Криста»	30	Повреждение электротехнического оборудования	Ремонт эл.оборудования	55
13.11.	ТП №2 ф-11 ул.Комарова, д.7	19	Повреждение изоляции	Ремонт устройств РЗ и А	29