

Сведения о техническом состоянии сетей ООО «Энергетик» за 2014 г.

Дата	Объект электросетевого хозяйства	Время отключения, мин.	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
<i>I квартал</i>					
-	-	-	-	-	-
<i>II квартал</i>					
13.04.	ЦРП «Кирова» ввод-2	10	Повреждение изоляции	Ремонт устройств РЗ и А	35
21.06.	ТП-151	68	Повреждение КЛ-6 кВ	Ремонт КЛ-6 кВ монтаж муфты	90
<i>III квартал</i>					
19.09	ТП-Пензенская	35	Повреждение электротехнического оборудования	Ремонт эл.оборудования	30
<i>IV квартал</i>					
03.10	ТП-151	180	Повреждение КЛ-0,4 кВ	Ремонт КЛ-0,4 кВ монтаж муфты	270
13.10	ТП-151	30	Повреждение КЛ-0,4 кВ	Ремонт КЛ-0,4 кВ монтаж муфты	45
14.11	ЦРП «Монгора» ф-20	400	Повреждение электротехнического оборудования	Ремонт эл.оборудования	1 419