

**СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОКАЗАНИЙ  
ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ  
за время "20" декабря 2017г.**

часы	ТП-1 №03391104		ТП-2 №09342332		ТП-2 №09334425		ТП-3 №10176151		ТП-ГЭС №10176295		Общая нагрузка
	актив		актив		актив		актив		актив		
	расход	A	расход	A	расход	A	расход	A	расход	A	актив
24											
1	74,8	9	68,1	8,20	61,5	7	28,8	3	2,4	0	235,60
2	75	9	67,9	8,18	62,5	8	27,2	3	2,34	0	234,94
3	74	9	67,9	8,18	62,2	7	27,1	3	2,34	0	233,54
4	75	9	68,7	8,27	62,1	7	27,6	3	2,34	0	235,74
5	75,1	9	71,4	8,60	61,8	7	27,4	3	2,31	0	238,01
6	73,3	9	68,2	8,21	61	7	25,9	3	2,37	0	230,77
7	75,6	9	78	9,39	63,2	8	25,2	3	2,46	0	244,46
8	113,5	14	156,8	18,88	163	20	60,0	7	2,58	0	495,88
9	189,9	23	405,1	48,78	256,9	31	96,2	12	2,61	0	950,71
10	207,7	25	253,1	30,48	299,9	36	100,2	12	2,67	0	863,57
11	209,1	25	187,3	22,56	277,8	33	91,0	11	2,7	0	767,90
12	195,1	23	400,7	48,25	222	27	83,8	10	2,73	0	904,33
13	181,9	22	182,5	21,98	187	23	73,0	9	2,7	0	627,10
14	182,5	22	398,6	48,00	206,4	25	93,5	11	2,73	0	883,73
15	177,1	21	166,1	20,00	233,2	28	84,8	10	2,73	0	663,93
16	159,1	19	161,6	19,46	251,8	30	93,9	11	2,73	0	669,13
17	106,7	13	287,7	34,65	247,9	30	46,2	6	2,73	0	691,23
18	88,4	11	103,4	12,45	222,1	27	41,2	5	2,67	0	457,77
19	52,1	6	96,3	11,60	145,4	18	43,0	5	2,7	0	339,50
20	46,9	6	64,6	7,78	80,2	10	40,9	5	2,73	0	235,33
21	45,6	5	62,6	7,54	81,4	10	38,8	5	2,73	0	231,13
22	43,5	5	71,1	8,56	89,1	11	39,2	5	2,7	0	245,60
23	43,7	5	71,3	8,59	84,8	10	38,7	5	2,67	0	241,17
24	44	5	69,5	8,37	78,9	10	38,3	5	2,61	0	233,31
всего	2 609,60		3628,50		3 562,10		1 291,90		62,28		11 154,38

1. Максимальная нагрузка 950,71 кВт, 1188,39 кВА.
2. Общ. установленная мощность токоприемников:
3. Снятая излишняя мощность эл. двигателей -кВт, -шт.
4. количество аварий за истекший месяц на стороны с напр. -, на стороны н/и -.
5. Несчастные случаи с людьми от поражения током за истекший месяц -.
6. кол-во рац. предложений по экономии эл. энергии, улучшению косинуса "фи" и по безаварийности.