

Сведения о техническом состоянии сетей ООО «Энергетик» за 2015 г.

Дата	Объект электросетевого хозяйства	Время отключения, мин.	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
<i>I квартал</i>					
18.03.	ТП-Сердовино	250	Повреждение электротехнического оборудования	Ремонт эл.оборудования	69
<i>II квартал</i>					
29.04	ТП-1, ТП-2 ф-11	22	Повреждение КЛ-6 кВ	Ремонт КЛ-6 кВ монтаж муфты	117,13
<i>III квартал</i>					
-	-	-	-	-	-
<i>IV квартал</i>					
-	-	-	-	-	-