

Сведения о техническом состоянии сетей ООО «Энергетик» за 2016 г.

Дата	Объект электросетевого хозяйства	Время отключения, мин.	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
<i>I квартал</i>					
-	-	-	-	-	-
<i>II квартал</i>					
30.04.	ЦРП «Кирова», ф-27	40	Повреждение КЛ-6 кВ	Ремонт КЛ-6 кВ монтаж муфты	158,93
<i>III квартал</i>					
-	-	-	-	-	-
<i>IV квартал</i>					
-	-	-	-	-	-