

Сведения о техническом состоянии сетей ООО «Энергетик» за 2017 г.

Дата	Объект электросетевого хозяйства	Время отключения, мин.	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
<i>I квартал</i>					
12.01.	ЦРП «Кирова», ф-50	75	Повреждение электротехнического оборудования	Ремонт эл.оборудования	244
<i>II квартал</i>					
	-	-	-	-	-
<i>III квартал</i>					
	КТП «Стадион «Центральный»	45	Повреждение КЛ-6 кВ	Ремонт КЛ-6 кВ монтаж муфты	11,679
<i>IV квартал</i>					
28.10.	КТП-24Н	375	Повреждение КЛ-6 кВ	Ремонт КЛ-6 кВ монтаж муфты	110,299